



## Introducción

En las instalaciones fijas, para los usos de reemplazo o suministro continuo de energía, el grupo de generadores Aksa facilita fiabilidad y rendimiento ideal. Todos los grupos de generadores son sujeto a pruebas producto semi-terminado y a pruebas de fabricación.

## Fuerza

3 Phase, 60 Hz, PF 0.8

Voltaje (V)	Potencia en espera (ESP)		HeaderContinuousRating		Corriente de espera
	kW	kVA	kW	kVA	
480 / 277	24,8	31			37

"CLASIFICACIÓN DE RESERVA (ESP) Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables durante la interrupción de energía de una fuente confiable de servicios públicos.  
ESP cumple con la norma ISO 8528-1. No se permite la sobrecarga."

PRIME RATING (PRP) Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables durante horas ilimitadas. PRP cumple con la norma ISO 8528-1. 10 % La capacidad de sobrecarga está disponible por un período de 1 hora dentro de un período de operación de 12 horas.

## Características generales

Nombre del modelo	APG 31-6
Frecuencia (Hz)	60
Tipo de combustible	Gas Natural
Marca y modelo del motor	PSI 2.4L NA
Marca y modelo del alternador	Mecc Alte ECP 32-1L/4 C 60 Hz
Modelo de panel de control	DSE 6120
CABINA	AUL3

## Especificaciones del motor

### Información General

Fabricante	PSI
Modelo de motor	2.4L NA
Número de cilindros	4 cilindros - En línea



Diámetro interior (mm)	3,4 (86,5)
Carrera (mm.)	100 (3,93)
Desplazamiento (lt.)	2,4 (143,5)
Índice de compresión	9.5:1
Velocidad del motor (rpm)	1800
Potencia en espera (kW/HP)	31,9 (42,8)
Cantidad de calentador de bloque	1
Potencia del calentador de bloque (vatios)	500
Sistema de gobernador	ECU
Filtro de aire	Tipo Seco
Aspiración	Aspiración natural

#### Sistema de lubricación

Capacidad de aceite (lt)	4,25
Máx. Temperatura del aceite (°C)	121 (250)

#### Sistema de combustible

Tipo de combustible	Gas Natural
Tipo y sistema de inyección	Spark-Ignited
Tipo de bomba de combustible	-

#### Sistema eléctrico

Voltaje de funcionamiento (Vcc)	12 Vdc
Batería y capacidad (cantidad/Ah)	1 / 55

#### Sistema de refrigeración

Método de enfriamiento	Enfriado Hidráulicamente
------------------------	--------------------------

#### Sistema de escape

Caudal de gases de escape (m³/min.)	7,0
-------------------------------------	-----

#### Radiador

Capacidad total de refrigerante (lt)	10,5
Flujo de aire del ventilador de refrigeración (m³/min.)	108

#### consumo de combustible

RowFuelConsPrimeWith100LoadNG	9,7 (7,0)
-------------------------------	-----------

#### Características del alternador

Fabricante	Mecc Alte
------------	-----------



Modelo de alternador	ECP 32-1L/4 C 60 Hz
Frecuencia (Hz)	60
Potencia (kVA)	90
Voltaje (V)	480
Fase	3
Regulador	DSR
Regulacion de voltaje	1
Sistema de aislamiento	H
Proteccion	IP23
Factor de potencia nominal	0,8
Peso Generador Completo (kg)	252
Clase de aumento de temperatura	125/40
Aire de enfriamiento (m³/min)	18,5

### Características de la cabina

Length3	2274 (90)
Width3	1062 (42)
Height3	1307 (52)

### Panel de control

Fabricante	DSE
Modelo de módulo de control	DSE 6120
Puertos de comunicación	CANBUS





## Equipamiento estandar

- Motor de gasoline refrigerado por agua
- Radiador y ventilador mecánico
- Jaula protectora y giratoria que evita a tocar partes calientes
- Arrancador eléctrico y alternador de carga
- Batería (de plomo-ácido), cables y soporte
- Calentador de agua del bloque de motor
- Chasis de acero y soportes de antivibración.
- Mangueras para conexión flexible de combustible
- Alternador de un asiento y clase de aislamiento H
- Compensador de acero flexible y silenciador de capacidad industrial
- Cargador de batería electrónico
- Manual de usuario e instalación

## Certificados Aksa

### Directiva

- 2006/42/CE : Directiva sobre seguridad de las máquinas
- 2004/108/CE : Directiva sobre compatibilidad electromagnética
- 2006/95/CE : Directiva sobre baja tensión

### Normas

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios de modelo, especificaciones técnicas, color, equipamiento y accesorios sin previo aviso.

04/02/2026



- EN ISO 8528-13:2016 : Grupos electrógenos alternativos accionados por motor de combustión interna.  
Parte:13: Seguridad

- Clasificaciones máximas de carga y sobrecarga basadas en la potencia bruta del volante ISO 3046.
- Datos técnicos basados en estándares ISO 3046-1 de 77°F(25°C), 14,5Psia (100kPa) y 30% de humedad relativa.
- Las tolerancias de producción en motores y componentes instalados pueden representar variaciones de potencia de  $\pm 5\%$ . A los cálculos de potencia se les deben aplicar la altitud, la temperatura y restricciones excesivas de escape y admisión.
- Todos los cálculos térmicos y de combustible, a menos que se indique lo contrario, se realizan con una carga nominal ISO 3046 utilizando LHV para GN de 48,17 MJ/kg.
- A 0,5 in-H<sub>2</sub>O de Restricción del Paquete en STP
- Volumen calculado utilizando una densidad de 0,717 kg/m<sup>3</sup> para GN y 0,51 kg/L para GLP,